



Prüfinstitut für
Abwassertechnik
GmbH

PRÜFZEUGNIS

KVT-Klävertec GmbH
Raiffeisenstraße 21, D-21762 Otterndorf

EN 12566-3
„Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW“

Kleinkläranlage Picobells

Mittlere BSB ₅ Fracht (Zulauf)	0,23	kg/d
Hydraulischer Tageszufluss	0,90	m ³ /d
Werkstoff	Beton	
Reinigungsleistung (Nominalphasen)	CSB	86,4 %
	BSB ₅	92,9 %
	SS	93,2 %
Stromverbrauch / Leistungsaufnahme	1,3	kWh/d

Geprüft durch:

PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH
(PIA GmbH)
Hergenrather Weg 30
D-52074 Aachen

Zertifiziert nach
ISO 9001:2000



Notified Body Nr.: 1739



Dieses Zeugnis ersetzt weder die Konformitätserklärung
noch die CE-Kennzeichnung.

Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

geprüft - tested - testé

Elmar Lancé

April 2008